

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
Испытательный Лабораторный Центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. +7 3433628686; факс +7 3433744703
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Адреса мест осуществления деятельности:
620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3
620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91
тел. +7 3433628686, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510116



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова
21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01/03063-25 от 21.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "НЕГА-Групп"
(ИНН 6674204883) +73433052000 urist@poakkord.ru

2. Юридический адрес: 620146 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.18 офис 31

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: фанера, покрытая лаком; дата изготовления: 24.07.2024
срок годности: не ограничен; номер партии: 307 от 24.07.2024; объем партии: 1000 штук

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Гредина А.К.
Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.9, офис 435
Фактический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д.9, офис 435
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "НЕГА-Групп", 620146 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.18
офис 31 образец доставлен заявителем

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 05.03.2025 11:00

Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г., врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2025 11:30

Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/495 от 29.01.2025

Заявление(заявка) № 66-20/630-2025 от 23.01.2025

Протокол (акт) отбора № 3056 от 05.03.2025

Проба № 3063/1 - экспозиция 24 часа, насыщенность 1,0 м2/м3, воздухообмен 1,0 об в час

Лаборатория не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком
размер образца 30*30 см в количестве 3 штук

8. НД на продукцию: ГОСТ 21178-2006

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 01.25.3063 1

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.1.1045-01 "ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (C2-C10) в воздухе."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Хроматограф жидкостной Agilent мод. 1260 Infinity LC с DAD и FLD	DEAA202908, DEABW06410	50674-12	С-СЕ/24-09-2024/374222367 от 24.09.2024	23.09.2025
2	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	731	5738-76	С-СЕ/04-02-2025/407677916 от 04.02.2025	03.02.2026
3	Пробоотборник воздуха автоматический ОП-М (6, 29)	99-2-23	65796-16	С-ГЦМ/29-11-2024/391990106 от 29.11.2024	28.11.2025
4	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	677823	32014-11	С-М/15-06-2023/254693233 от 15.06.2023	14.06.2025

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Лаборатория контроля химических факторов Образец поступил 05.03.2025 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3063/1 место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3 дата начала испытаний 17.03.2025 09:00 дата выдачи результата 21.03.2025 09:35					
1	Формальдегид	мг/м ³	0,0084±0,0017	не более 0,01	МУК 4.1.1045-01
Дополнительная информация: Результаты испытаний № 1 выданы с учетом погрешности при P=0,95. ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красноборова О. Н., эксперт-химик					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., химик-эксперт ООЛКиМО

Дата выдачи протокола 21.03.2025
конец протокола испытаний № 01/03063-25 от 21.03.2025